



ИНСТРУКЦИЯ

лицу, ответственному за осмотр помещений перед закрытием

Все помещения объекта перед закрытием **обязательно осматриваются** ответственными за **пожарную безопасность**.

О результатах осмотра производится запись в журнале осмотра помещений.

ОСМОТР ПОМЕЩЕНИЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:

1. Устранение возможных причин пожара.
2. Устранение причин, способствующих быстрому распространению огня.
3. Готовность средств пожаротушения к использованию.

ПРИ ОСМОТРЕ

- Отключается вся аппаратура и электроустановки, обесточивается вся электросеть, кроме дежурного освещения.
- Помещение очищается от сгораемых отходов, мусора и т.п.
- Очищаются от загрязнения вентиляционные установки, оборудование, средства пожаротушения.
- Проверяется возможность использования всех проходов, выходов, сигнализации, подходов к средствам пожаротушения, электроустановкам.